

**Российская Федерация**  
**Республика Алтай**  
**Муниципальное образование**  
**Каракольское сельское поселение**  
**Сельская администрация**  
649431, с. Каракол  
Ул. Чорос-Гуркина д. 41  
Тел. 8(38845)26324  
E-mail: mokarakolsp@mail.ru

**Россия Федерациязы**  
**Алтай Республика**  
**Мунципал тозолмо**  
**Караколдын јурт јеезези**  
**Јурт администрация**  
649431, Каракол јурт  
Ул. Чорос-Гуркин ором. 41  
Тел. 8(38845)26324  
E-mail: [mokarakolsp@mail.ru](mailto:mokarakolsp@mail.ru)

---

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ЈОП**

**« 22 » 03 2022 г.**

**№ 28**

О создании в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каракольского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 18.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе деятельности добровольной пожарной охраны на территории Каракольского сельского поселения,

### **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Каракольского сельского поселения (Приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации Каракольского сельского поселения <http://Karakol-sp.ru>
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Каракольского  
сельского поселения

К.Д. Маиков

## **ПРАВИЛА**

### **учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Каракольского сельского поселения**

#### **1. Общие положения.**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Каракольского сельского поселения и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ининского сельского поселения .

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, а также другие водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несет водоснабжающая организация (по договору)

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Ининского сельского поселения .

#### **2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников (2 раза в год);
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в 3 года);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

### **3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения**

3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения внесенных в реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории Ининского сельского поселения, которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством, результаты инвентаризации оформлять актом

Глава Каракольского  
сельского поселения

К.Д. Маиков